























**LEGENDA SEGNI GRAFICI
IMPIANTO ELETTRICO**

-  QUADRO ELETTRICO D'APPARTAMENTO
-  CASSETTA DI DERIVAZIONE PRIMARIA
-  CASSETTA DI DERIVAZIONE SECONDARIA
-  CASSETTA DI DERIVAZIONE SERVIZIO CITOFONICO
-  CASSETTA DI DERIVAZIONE SERVIZIO TELEFONICO
-  CASSETTA DI DERIVAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO
-  VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
-  PRESA TELEFONICA
-  PRESA TELEVISIVA
-  TERMINALE CITOFONICO
-  PULSANTE CAMPANELLO
-  SONERIA CAMPANELLO
-  RONZATORE CITOFONO
-  PUNTO PRESA P17/11 2P+T 10/16A (BIPASSO)
-  PUNTO PRESA CON DUE PRESE P17/11 2P+T 10/16A (BIPASSO)
-  PUNTO PRESA P30 2P+T 16A
-  PUNTO PRESA CON DUE PRESE P17/11 ED UNA PRESA P30
-  PUNTO PRESA 16A CON ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
-  MONTANTE LINEE ELETTRICHE CON SIGLA IDENTIFICATIVA
-  CONDUITTE ENERGIA 2(1x2,5)+1G2,5: due conduttori di energia in cavo unipolare N07V-K da 2,5mmq ed un cavo giallo-verde da 2,5mmq in tubo protettivo incassato con diametro esterno 20mm. Tra quadro e cassetta principale: 2(1x2,5)
-  CONDUITTE ENERGIA 2(1x6)+1G6: due conduttori di energia in cavo unipolare N07V-K da 2,5mmq ed un cavo giallo-verde da 2,5mmq in tubo protettivo incassato con diametro esterno 32mm
-  2(1X1,5); 2x16 Ø20

PIANTA IMPIANTI PRESE ENERGIA E SERVIZI - VIA VIVAI 3/A, PAVIA - PIANO SECONDO, SUB 12 - SCALA 1:50

Committente: **COMUNE DI PAVIA** - Progetto di "RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO [POP107]"

Progettista: **Ing. Andrea Nascimbene** - via Pissarello, 8 Fr.Vigna del Pero 27021 Bereguardo (PV) cell: 346-6357155 tel: 0382-930759 P.I.: 02171860188 C.F.: NSCNR57M11C157N

Data: 11/07/2017

15c