

COMUNE DI PAVIA
Pozzi ad uso potabile
Determinazioni analitiche dei parametri chimico-fisici

Data	Codice PVA	Punto di campionamento	pH	Conducibilità ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Residuo secco 180°C	Ammoniaca (mg/l)	Nitriti (mg/l)	Nitrati (mg/l)	Ossidabilità (mg/l)	Durezza Totale (°F)	Cloruri (mg/l)	Solfati (mg/l)	Calcio (mg/l)	Magnesio (mg/l)	Ferro ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Manganese ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Cromo ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Fluoruri (mg/l)	Cadmio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Piombo ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Rame ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Nichel ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Arsenico ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Antimonio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	Zinco (mg/l)
07/01/2020	PZ01811011	LODI 1 - Viale Lodi 67 - Centrale Est	8,1	253	157	0,1	<0,05	<1	<0,5	12	2	3	37	7,2	54,5	96,3	<0,2	0,11	<0,1	<0,1	<0,001	<0,2	0,8	<0,1	1,1
18/04/2016	PZ01811020	CAMPEGGI 1 - str. Casino - C.na Campeggi	8	252	130	0,22	<0,03	<1	0,7	16	14	<1			138	113									
19/04/2017	PZ01811020	CAMPEGGI 1 - str. Casino - C.na Campeggi	7,8	250	132	0,2	<0,03	<1	0,70	16	12	<1			125	113									
17/04/2018	PZ01811020	CAMPEGGI 1 - str. Casino - C.na Campeggi	8	224	124	0,16	<0,03	<1	0,8	14	15	<1			116	104									
04/02/2019	PZ01811020	CAMPEGGI 1 - str. Casino - C.na Campeggi	8	247	139	0,24	<0,03	<1	0,7	15	8	<1			120	101									
07/01/2020	PZ01811020	CAMPEGGI 1 - str. Casino - C.na Campeggi	7,9	286	178	0,2	<0,05	<1	<0,5	14	3	5	41	8,2	121,1	105,9	<0,2	0,14	<0,1	<0,1	<0,001	<0,2	2,2	<0,1	8,5
18/04/2016	PZ01811027	ALZAIA 2 - Via Alzaia	8	258	120	0,13	<0,03	<1	0,8	14	19	<1			190	123									
19/04/2017	PZ01811027	ALZAIA 2 - Via Alzaia	7,8	255	124	0,13	<0,03	<1	0,80	14	16	<1			195	120									
17/04/2018	PZ01811027	ALZAIA 2 - Via Alzaia	7,7	228	127	0,11	<0,03	<1	0,8	14	20	<1			150	119									
04/02/2019	PZ01811027	ALZAIA 2 - Via Alzaia	7,9	255	142	0,18	<0,03	<1	0,8	15	17	6			137	99									
07/01/2020	PZ01811027	ALZAIA 2 - Via Alzaia	7,9	293	182	0,2	<0,05	<1	<0,5	13	5	4	40	8,3	135,3	116,9	<0,2	0,14	<0,1	<0,1	<0,001	<0,2	2,8	<0,1	8,7
18/04/2016	PZ01811029	CAMPEGGI 2 - str. Casino - cortile Centrale Nord	8	278	153	0,16	<0,03	<1	0,8	16	16	<1			210	115									
19/04/2017	PZ01811029	CAMPEGGI 2 - str. Casino - cortile Centrale Nord	7,7	275	157	0,15	<0,03	<1	0,80	16	17	<1			208	120									
17/04/2018	PZ01811029	CAMPEGGI 2 - str. Casino - cortile Centrale Nord	7,8	245	163	0,16	<0,03	<1	0,8	17	18	<1			185	107									
04/02/2019	PZ01811029	CAMPEGGI 2 - str. Casino - cortile Centrale Nord	7,8	275	163	0,18	<0,03	<1	0,7	17	15	<1			195	101									
07/01/2020	PZ01811029	CAMPEGGI 2 - str. Casino - cortile Centrale Nord	7,8	315	196	0,2	<0,05	<1	<0,5	14	5	5	43	8,6	182,6	104,7	<0,2	0,14	<0,1	<0,1	<0,001	<0,2	1,7	<0,1	34,2
18/04/2016	PZ01811030	CATTANEO - str. Casino	7,9	282	160	0,19	<0,03	<1	0,7	16	15	<1			154	120									
19/04/2017	PZ01811030	CATTANEO - str. Casino	7,8	279	171	0,14	<0,03	<u>≤1</u>	0,70	17	17	<1			153	120									
17/04/2018	PZ01811030	CATTANEO - str. Casino	7,8	251	170	0,15	<0,03	<1	0,8	17	25	<1			159	107									
04/02/2019	PZ01811030	CATTANEO - str. Casino	7,8	278	157	0,18	<0,03	<1	0,8	15	15	3			160	104									
07/01/2020	PZ01811030	CATTANEO - str. Casino	7,9	322	199	0,2	<0,05	<1	<0,5	14	7	5	43	8,5	148,9	113,1	<0,2	0,15	<0,1	<0,1	<0,001	1,1	1,3	<0,1	16,1
18/04/2016	PZ01811035	VILLALUNGA - Via Villalunga	7,9	251	135	0,24	<0,03	<1	0,8	14	10	<1			<u>277</u>	89									
19/04/2017	PZ01811035	VILLALUNGA - Via Villalunga	7,8	253	155	0,12	<0,03	<1	0,80	16	10	<1			<u>274</u>	101									
17/04/2018	PZ01811035	VILLALUNGA - Via Villalunga	7,8	238	150	0,16	<0,03	<1	0,8	15	10	<1			233	79									
04/02/2019	PZ01811035	VILLALUNGA - Via Villalunga	8	247	127	0,08	<0,03	<1	0,8	16	12	4			517	85									
07/01/2020	PZ01811035	VILLALUNGA - Via Villalunga	8	290	180	0,2	<0,05	<1	<0,5	13	2	5	40	8,1	240,7	84,3	<0,2	0,16	<0,1	<0,1	<0,001	0,5	1,8	<0,1	33,3